


Rīga,
2015.gada 19.janvārī

Nr. CS.5-9/4

Jautājumi par iepirkuma konkursa nolikumu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils 3.vidusskolai un Daugavpils 15.vidusskolai” Identifikācijas Nr.DPIP2015/01KPFI

1. Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma 4.1.1.punktā ir minēts, ka Pretendentam ir jāiesniedz apgaismojuma aprēķini atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem atsevišķu telpu tehniskajiem parametriem un gaismekļu izvietojuma plāniem, kā arī atbilstoši standartam LVS EN 12464-1:2011. Iepazīstoties ar visiem pie nolikuma pievienotiem pielikumiem, gaismekļu izvietojuma plāni Daugavpils 3.vidusskolai un Daugavpils 15.vidusskolai netika konstatēti. Lūdzam atsūtīt Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils 15.vidusskolas gaismekļu izvietojuma plānus.
2. Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma 4.1.1.punktā ir minēts, Daugavpils 3.vidusskolā apgaismojuma aprēķinu ir jāveic sekojošās 1.stāva telpās: 16, 17, 18, 19. Iepazīstoties ar Daugavpils 3.vidusskolas telpu plānojumu, tika secināts, ka 1.stāvā nav telpu Nr.19 un 20. Tajā pašā punktā ir dotas 1.stāva piebūves telpās, kurās ir jāveic apgaismojuma aprēķinus, Daugavpils 3.vidusskolas telpu plānojumā piebūves plāns neeksistē, tajā vietā ir Būves 4.stāva plāns”. Lūdzam precizēt šajā punktā minēto informāciju.
3. Izskatot iepirkuma dokumentāciju, tika konstatēts, ka nav pieejams KPFI energoefektivitātes aprēķins, līdz ar to nav skaidrs, kāpēc izvietojamajiem gaismekļiem ir jābūt ar jaudu 37W un svaru 5.1 kg? Neredzot šos aprēķinus nav iespējams secināt vai ir iespēja piegādāt LED paneļus ar jaudu kura nav 37W, bet nodrošina telpu izgaismošanu atbilstoši LVS EN 12464-1:2011 prasībām, un svaru kurš ir, piemēram, varētu nebūt vienāds ar 5.1kg?
4. Iepirkuma konkursā abas lotes demontējamo gaismekļu skaits vismaz divas reizes lielāks nekā jauno uzstādāmo gaismekļu skaits, līdz ar to nav pārliecības, ka minētais gaismeklis ar jaudu 37W un gaismas atdevi 4048 lm varēs nodrošināt nepieciešamo telpu apgaismojumu atbilstoši standartam LVS EN 12464-1:2011. Viena esošā gaismekļa 4x18W, ar luminescentām spuldzēm, vidējā gaismas atdeve ir 3400 lm. Vai samazinot gaismekļu skaitu vairāk nekā divas reizes būs iespējams sasniegt prasībām atbilstošu apgaismojuma līmeni?
5. Ja Pretendents piedalās abas iepirkuma daļas, vai varam iesniegt vienu gaismekļa paraugu?
6. Darbu daudzumu saraksta 2.lotē „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils 15. Vidusskolai” paredzēts demontēt 344 gaismekļus, bet utilizēt tikai 193 gaismekļus. Kas tiks darīts ar pārējiem 151 gaismekļiem?

Biznesa attīstības vadītājs



Raimonds Stramkaļš

Raimonds Stramkaļš
SIA Citrus Solutions
Biznesa attīstības dienests
Biznesa attīstības vadītājs

