

APSTIPRINU
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja


M. Isupova

2017. g. „10.” martā

Defektu akts

Daugavpili

2017. gada 10. martā

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas
(iestādes, struktūrvienības nosaukums ģenitīvā)

pārstāvis: direktore Gaļina Smulko
(amats, vārds, uzvārds)

Un: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš
(amats, vārds, uzvārds)

ir sastādījuši šo aktu par to, ka:

Skolas teritorijā izvietotā kanalizācijas aka pastāvīgi pārplūst, rezultātā notekūdeņi izplūst uz ēkas 1. stāvā izvietotās tualetes grīdas.


Konstatēto bojājumu atrašanās vieta: Marijas iela 1, Daugavpils


Iemesls (pamatojums):

1. Esošā aka klasificējama kā pārplūdes aka, kura savienota ar Daugavpils Lokomotīvu remonta rūpnīcas (DLRR) sistēmu, tā netiek pienācīgi apkalpota un tīrīta, tādēļ daļa no šiem notekūdeņiem ieplūst skolas teritorijā;
2. Kanalizācijas akas kļuvušas daļēji bojātas, nehermētiskas, tādēļ tajās nokļūst nokrišņu un grunts ūdeņi.

Veicamie pasākumi:

1. Jānorobežo DLRR notekūdeņu iekļuve skolas akā, veicot pārplūdes caurules tamponāžu;
2. Jāuzstāda atsevišķs izmeļamais kanalizācijas septiķis.

Pārstāvis: J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G. Smulko: 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)

Izglītības pārvaldes pārstāvis: 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldes būvinženieris

Vitālijs Kalniņš

ĢENERĀLPLĀNS

ĒKU UN BŪVJU TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	NOSAUKUMS	STĀVU SKAITS	APRĪVES LAUKUMS, m ²	KOPĒJĀ PLATĪBA, m ²	BŪVĪLĪPUMS, m ²	UCLINISNOTURĪBAS PAKĀPE	BŪVES KLASIFIK. KODS	PIEZĪMES
1.	Sporta nams	3	1006.8	1154.2	11982	U2B	1265	Pēdbūve
2.	Skola	2	1365.4	1779.1	8011	U2B	1265	Dēģis pabeigta

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS	PLATĪBA, m ²
Gruntizbāze Alātība	1903 m ²
Apbūves laukums	2372.2 m ²
Apbūves blīvums	124,7% (sēns)
Apbūves intensitāte	nesēns
Būvniecības teritorija	nesēns
Ceļu un laukumu platība	nesēns
Zaļā teritorija	nesēns
Pārstrādājamais aklitumu daudzums	250 m ³


Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvprojekta ierobežotajiem nosacījumiem.

Būvprojekta veidotājs: **AINARS MARKVARTIS**
 (pasaules) (ģenerālis)
 LAS SERT. NR. 1040399
 (ģenerālis)

Šī būvprojekta GP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Ģenerāļa daļas vadītājs: **AINARS MARKVARTIS**
 (ģenerālis) (ģenerālis)
 LAS SERT. NR. 1040399
 (ģenerālis)

Projekta risinājumiem piekritu,
 Pasūtītājs: _____ (ģenerālis)
 (ģenerālis)




APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	Teritorijas robeža
	Iejeļa ēkā
	Proj. ēkas daļa
	Esotā ēkas daļa
	Projekta 0,4kV kabellīnijas
	Zemējuma kontūra

PIEZĪMES:

1. Par rosīto atzīmi ±0,000 pieņemts ēkas esotais pirmā stāva grīdas līmenis, kas atbilst +96.05 absolūtajās augstuma atzīmēs.
2. Ēkas izmēri un augstums ņemti malniti.
3. Labiekārjumā paredzēta trokšņa apmale ap ēku. Jauno apmali izstrādāt ar kritumu pusi no ēkas un pēc iespējas pietiekošas esotajam zemes reģijam.
4. Pēc būvdarbu beigšanas, visa būvdarbu zonā atjaunot zālienu (plānot grūti un ievērt jaunū zālienu)
5. Pēc būvdarbu beigšanas, visa būvdarbu zonā atjaunot un remontēt asfalta un bruģa segumu tā, lai tehniskais stāvoklis nobūtu slikts, kā tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas.
6. Ažbešu saturošo atkritumu būvniecība ir noteikta MK noteikumos Nr. 958 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamiem”.
7. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, visus ažbešu saturošos atkritumus ir jānosūta Brocēnu novada “Domiņos”, Apsaimniekojot ažbešu saturošos atkritumus, ir jāievēro arī specifiskās prasības, kādas ir izstrādātas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, t.i.: ispatkošanai, marģēšanai, transportēšanai, uzglabāšanai un deponēšanai poligonā.

IZMĀJUMS NR.	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATA
001	Ģenerālis	Markvartis	[Paraksts]	06.2015
002	Ģenerālis	Markvartis	[Paraksts]	06.2015
003	Ģenerālis	Markvartis	[Paraksts]	06.2015



WONDERFULL
 STUDIO
 SIA "WONDERFULL"
 Sieražotāja 3. Valsts ielā, LV-1022
 BIL. 2028144
 e-pasts: info@wonderfull.lv